



INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Państwowa Szkoła
Muzyczna
I i II stopnia w Suwałkach

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PSM – 342/24/2010

Suwałki, dnia 08.06.2010 r.

Formalno prawne

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji wszystkich załączników do SIWZ – nr 1,2,3,3a,4,5 i 6.

Odpowiedź:

Nie widzimy potrzeby umieszczenia wersji edytowalnej.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 3 do SIWZ ma zawierać „Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania” a nie jak zapisano w zestawieniu załączników „Wykaz zamówień wykonanych w okresie 3 lat”.

Odpowiedź:

Wykaz dotyczy okresu pięcioletniego.

Pytanie 3:

Zgodnie z treści pkt. 3 ppkt. 4 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta „Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, konieczne do wykonania czynności związanych z realizacją zamówienia”. Jednocześnie Zamawiający wymaga od Wykonawców załączenia do „Wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia” (załącznik nr

4) „dokumentów potwierdzających uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie tych osób”.

Prosimy o wyjaśnienie czy oświadczenie z pkt. 3 ppkt. 4 SIWZ jest równoznaczne z dokumentami, o których jest mowa w załączniku nr 4.

Odpowiedź:

Pomimo oświadczenia należy załączyć dokumenty określone w załączniku nr 4.

Branża budowlana :

Pytanie 1:

W Projekcie Wykonawczym Architektury mowa jest o pokryciu dachu z blachy „cynkowo- tytanowej lub blach aluminiowej typu Kalzip lub Alucoil Larson w kolorze silver metallic”, który to opis nie zawiera informacji dotyczącej podkonstrukcji pod wspomniane pokrycie dachu. Prosimy o podanie parametrów technicznych, rozwiązań technologicznych, rysunków i detali związanych z omawianą podkonstrukcją.

Odpowiedź:

Pokrycie dachu wybraną blachą z opisu architektury wykonać zgodnie z przekrojem C-C. po wybraniu typu pokrycia /blachy/ - parametry techniczne, rozwiązania technologiczne – przyjmując zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie 2:

W udostępnionych przedmiarach pokrycie dachu blacha uwzględnione jest łącznie z pokryciem gzymsów (pozycja przedmiarowa nr 388). Prosimy o podanie parametrów technicznych, rozwiązań technologicznych, rysunków i detali związanych z wykonaniem podkonstrukcji pod pokrycie gzymsów o ile SA one różne od sposobu wykonania podkonstrukcji pod przykrycie blachą dachu wraz z informacją, czy pozycję przedmiarową nr 388 należy zrobić na 2 typy wykonania pokrycia elementów blacha – dachu i gzymsów.

Odpowiedź:

Gzymsy pokryć wybraną blachą zgodnie z zaleceniami producenta. w zależności od tego pozycję przedmiarową nr 388 należy zrobić lub nie.

Pytanie 3:

W Projekcie Wykonawczym Architektury mowa jest o części elewacji wykonanej z blachy. Prosimy o informację i uzupełnienie materiałów przetargowych o detale, rysunki, parametry techniczne, technologię wykonania podkonstrukcji pod elewację wykonaną z blachy.

Odpowiedź:

Po wybraniu typu pokrycie /blachy/ - parametry techniczne, rozwiązania technologiczne – przyjmując zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż istniejący węzeł cieplny w istniejącym budynku LO i docelowo mający zagwarantować dostawę ciepła do nowoprojektowanego budynku PSM, w pełni pokrywa zapotrzebowanie PSM w ilości $Q=312.732,00$ W mocy cieplnej a ciśnienie na rozdzielaczu wynosi 37kPa.

Odpowiedź:

Instalacje co i ct należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Wszystkie dane dotyczące parametrów w/w instalacji określone zostały w

Projektach Wykonawczych wewnętrznej instalacji c.o. i ciepła technologicznego

w Budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

Pytanie 5:

Prosimy o uzupełnieni materiałów przetargowych o przedmiary, wymiary, detal i rysunki dotyczące czerpni terenowej z uwzględnieniem robót konstrukcyjnych oraz robót branży wentylacyjnej.

Odpowiedź:

Umieszczono na naszej stronie internetowej.

Pytanie 6:

W opisie technicznym architektury, strona 18, stolarka okienna opisana jest jako drewniana lub PCV natomiast na rys. 21/A jako aluminiowa. Prosimy o wyjaśnienie, jaki typ stolarki okiennej należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź:

Stolarkę wykonać zgodnie z rys. nr 21/A jako aluminiową.