



Państwowa Szkoła  
**Muzyczna**  
I i II stopnia w Suwałkach

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PSM – 342/19/2010

Suwałki, dnia 10.06.2010 r.

**Pytanie 1:**

Na jakim poziomie w stosunku do terenu znajdują się fundamenty jednopiętrowego budynku gimnazjum do którego się dobudowujemy?

**Odpowiedź:**

*Posadowienie na rzędnej ~ 166,85 m. npm. Pod projektowaną ławą przy budynku przewidzieć wypełnienie betonem do poziomu posadowienia w miejscu gruntów nasypowych.*

**Pytanie 2:**

Z jakiego materiału jest wykonany budynek E, który przeznaczony jest do rozbiórki?

**Odpowiedź:**

*Nie dysponujemy taką informacją.*

**Pytanie 3:**

Czy przedmiar robót rozbiórkowych obejmuje rozebranie budynku E ?

**Odpowiedź:**

*Przedmiar robót nie obejmuje rozebrania budynku E. Należy zwizytować plac budowy, w cenie ofertowej ująć cenę rozebrania budynku E i wartość tych robót ująć na podstawie kalkulacji indywidualnej w oddzielnej pozycji kosztorysu ofertowego.*

**Pytanie 4:**

Czy teren między budynkiem liceum a szkołą muzyczną będzie do dyspozycji wykonawcy?

**Odpowiedź:**

*Tak.*